



KONFORMITÄTSBESTÄTIGUNG

STATEMENT OF CONFORMITY

Produkt
Product Schaltschränke aus Stahlblech, lackiert und Edelstahl
Enclosures of steel Sheet, painted and stainless steel

Typenbezeichnung
Model/Type reference **Serie/series 3331 und/and 3351**

Betriebsdaten und Merkmale
Rating and principal characteristics **IP66 eintürig/single door**
IP55 zweitürig/double door

Hersteller
Manufacturer häwa GmbH
Industriestrasse 12, 88489 Wain

Geprüft im Auftrag von
Tested by request of häwa GmbH
Industriestrasse 12, 88489 Wain

Weitere Informationen
Further information häwa 

Auf Basis einer einmaligen Untersuchung eines oder mehrerer Produktmuster wird die Übereinstimmung mit den Anforderungen der nachfolgend aufgeführten Prüfgrundlage bestätigt. Detaillierte Ergebnisse sind dem Prüfbericht zu entnehmen.
Based upon a single test of one or several product samples, compliance with the requirements of the following test basis is confirmed. Detailed results are provided in the test report.

Prüfgrundlage
Test basis DIN EN 60529/VDE 0470 Teil 1:2000-09
EN 60529:1991 + A1:2000 Abschnitte / *Clauses*: 12; 13; 14
DIN EN 62208/VDE 0660-511:2012-06
EN 62208:2011 / Abschnitt / *Clauses*: 9.8; 9.11

Prüfbericht
Test report 1097400-9010-0003/184960, dated 2014-04-17

ID Nummer
ID number 40040900

Diese Konformitätsbestätigung berechtigt nicht zur Nutzung eines markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE.
This statement of conformity does not authorize to use any of the legally protected VDE marks.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierung Produkte / *Certification Products*



2014-10-20

Merianstrasse 28, 63069 Offenbach, Germany
phone +49 69 83 06-0, fax: +49 69 83 06-555
e-mail: vde-institut@vde.com, www.vde-institut.com
VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter: www.vde.com/zertifikat
VDE certificates are valid only when published on: www.vde.com/certificate

VDE
INSTITUT